

Vakuutus sopimuksen mukaan on katto- ja vedeneristystöiden tulityössä aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suojeleohjeeseen "Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt".

Työn suorittaja	Yritys / osasto							
	Työryhmä / työntekijän nimi ☐ kattotulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta							
Työkohte	Yritys / tilaaja	Rakennus						
	Kattotulityöpaikka							
Tulityöluvan voimassaoloaika	Alkamispäivä	Päättymispäivä						
Lupa on voimassa päivittäin klo								
Tulityön turvallisuus-toimenpiteet	☐	☐	Työvälineiden toimintakunnon tarkastaminen					
	☐	☐	Työpaikan ja sen ympäröivän tilan tarkastus ja puhdistus					
	☐	☐	Viereisten tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet					
	☐	☐	Läpivientien, pellitysten ym. taustojen tarkastus					
	☐	☐	Ilmanvaihtoaukkojen huomioinnottaminen					
	☐	☐	Vesikaton alapuolisten tilojen tarkastus					
	☐	☐	Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä					
	Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja		Laitteiston hoitaja					
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä							
	☐	☐	☐	☐	Ympäröivien tilojen vartiointi	Työn aikana syntyvän palavan materiaalin poistaminen		
☐	☐	☐	☐	Erillinen suojarakenne	Muuta			
Sammutus-kalusto ja hälytystoimenpiteet	☐	☐	☐	☐	Käsiammutin 43A 183B C _____ kpl	☐	☐	Eriyissammutuskalusto
	☐	☐	☐	☐	Käsiammutin 27A 144B C _____ kpl	☐	☐	Raivauskalustoa
	☐	☐	☐	☐	Sankoruisku	☐	☐	Yrityksen hätänumero
	☐	☐	☐	☐	Paineellinen paloletku			
	Kattotulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC luokan käsiammutinta (2 kpl 12 kg A-BIII-E), ja aina kun mahdollista paineellinen paloletku.							
Tulityö-vartiointi	☐	☐	☐	☐	Työn ja työtaukojen aikana			
	☐	☐	☐	☐	Työn jälkeen	tuntia (vähintään 1 tunti)		
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys						
Luvan vastaan-ottaja	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys						

Nestekaasupolttimia ei saa jättää palamaan valvomatta; valvonta koskee myös kuumailmapuhaltimia. Työtaukojen aikana on huolehdittava tulityöpaikan vartioinnista. Korjaustöissä on otettava huomioon sade- ja sulamisvedestä aiheutuva vahingonvaara, jonka estämiseksi urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

Vakuutus sopimuksen mukaan on katto- ja vedeneristystöiden tulityössä aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suojeluohjeeseen "Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt".

Työn suorittaja	Yritys / osasto		
	Työryhmä / työntekijän nimi		☐ kattotulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta
Työkohde	Yritys / tilaaja		Rakennus
	Kattotulityöpaikka		
Tulityöluvan voimassaoloaika	Alkamispäivä	Päättymispäivä	Lupa on voimassa päivittäin klo
Tulityön turvallisuus-toimenpiteet	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Työvälineiden toimintakunnon tarkastaminen
	☐	☐	Työpaikan ja sen ympäröivän tilan tarkastus ja puhdistus
	☐	☐	Viereisten tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet
	☐	☐	Läpivientien, pellitysten ym. taustojen tarkastus
	☐	☐	Ilmanvaihtoaukkojen huomioonottaminen
	☐	☐	Vesikaton alapuolisten tilojen tarkastus
	☐	☐	Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä
	Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja		Laitteiston hoitaja
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä		
	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Ympäröivien tilojen vartiointi
	☐	☐	Erillinen suojarakenne
	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Työn aikana syntyvän palavan materiaalin poistaminen
	☐	☐	Muuta
Sammutus-kalusto ja hälytystoimenpiteet	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Käsisammutin 43A 183B C _____ kpl (12 kg A-BIII-E)
	☐	☐	Käsisammutin 27A 144B C _____ kpl (6 kg A-BIII-E)
	☐	☐	Sankoruisku
	☐	☐	Paineellinen paloletku
	Kattotulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC luokan käsisammutinta (2 kpl 12 kg A-BIII-E), ja aina kun mahdollista paineellinen paloletku.		
Tulityö-vartiointi	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Työn ja työtaukojen aikana
	☐	☐	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti)
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	
Luvan vastaan-ottaja	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	

Nestekaasupolttimia ei saa jättää palamaan valvomatta; valvonta koskee myös kuuma ilmapuhaltimia. Työtaukojen aikana on huolehdittava tulityöpaikan vartioinnista. Korjaustöissä on otettava huomioon sade- ja sulamisvedestä aiheutuva vahingonvaara, jonka estämiseksi urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

Vakuutus sopimuksen mukaan on katto- ja vedeneristystöiden tulityössä aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suojeleohjeeseen "Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt".

Työn suorittaja	Yritys / osasto		
	Työryhmä / työntekijän nimi		☐ kattotulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta
Työkohde	Yritys / tilaaja		Rakennus
	Kattotulityöpaikka		
Tulityöluvan voimassaoloaika	Alkamispäivä	Päätymispäivä	Lupa on voimassa päivittäin klo
Tulityön turvallisuus-toimenpiteet	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Työvälineiden toimintakunnon tarkastaminen
	☐	☐	Työpaikan ja sen ympäröivän tilan tarkastus ja puhdistus
	☐	☐	Viereisten tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet
	☐	☐	Läpivientien, pellitysten ym. taustojen tarkastus
	☐	☐	Ilmanvaihtoaukkojen huomioiminen
	☐	☐	Vesikaton alapuolisten tilojen tarkastus
	☐	☐	Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä
	Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja		Laitteiston hoitaja
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä		
	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Ympäröivien tilojen vartiointi
	☐	☐	Erillinen suojarakenne
		Tilaaaja	Urakoitsija
		☐	☐
			Työn aikana syntyvän palavan materiaalin poistaminen
		☐	☐
			Muuta
Sammutus-kalusto ja hälytystoimenpiteet	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Käsisammutin 43A 183B C _____ kpl
	☐	☐	(12 kg A-BIII-E)
	☐	☐	Käsisammutin 27A 144B C _____ kpl
	☐	☐	(6 kg A-BIII-E)
	☐	☐	Sankoruisku
	☐	☐	Paineellinen paloletku
	Kattotulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC luokan käsisammutinta (2 kpl 12 kg A-BIII-E), ja aina kun mahdollista paineellinen paloletku.		
Tulityö-vartiointi	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Työn ja työtaukojen aikana
	☐	☐	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti)
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	
Luvan vastaan-ottaja	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	

Nestekaasupolttimia ei saa jättää palamaan valvomatta; valvonta koskee myös kuumailmapuhaltimia. Työtaukojen aikana on huolehdittava tulityöpaikan vartiointista. Korjaustöissä on otettava huomioon sade- ja sulamisvedestä aiheutuva vahingonvaara, jonka estämiseksi urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

Vakuutus sopimuksen mukaan on katto- ja vedeneristystöiden tulityössä aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suojeleohjeeseen "Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt".

Työn suorittaja	Yritys / osasto		
	Työryhmä / työntekijän nimi		☐ kattotulityökortin voimassaolo on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta
Työkohde	Yritys / tilaaja		Rakennus
	Kattotulityöpaikka		
Tulityöluvan voimassaoloaika	Alkamispäivä	Päätymispäivä	Lupa on voimassa päivittäin klo
Tulityön turvallisuus-toimenpiteet	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Työvälineiden toimintakunnon tarkastaminen
	☐	☐	Työpaikan ja sen ympäröivän tilan tarkastus ja puhdistus
	☐	☐	Viereisten tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet
	☐	☐	Läpivientien, pellitysten ym. taustojen tarkastus
	☐	☐	Ilmanvaihtoaukkojen huomioonottaminen
	☐	☐	Vesikaton alapuolisten tilojen tarkastus
	☐	☐	Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä
	Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja		Laitteiston hoitaja
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimenpiteitä		
	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Ympäröivien tilojen vartiointi
	☐	☐	Erillinen suojarakenne
	☐	☐	Työn aikana syntyvän palavan materiaalin poistaminen
	☐	☐	Muuta
Sammutus-kalusto ja hälytystoimen-piteet	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Käsiammutin 43A 183B C _____ kpl
	☐	☐	(12 kg A-BIII-E)
	☐	☐	Käsiammutin 27A 144B C _____ kpl
	☐	☐	(6 kg A-BIII-E)
	☐	☐	Sankoruisku
	☐	☐	Paineellinen paloletku
	Kattotulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC luokan käsiammutinta (2 kpl 12 kg A-BIII-E), ja aina kun mahdollista paineellinen paloletku.		
Tulityö-vartiointi	Tilaaaja	Urakoitsija	
	☐	☐	Työn ja työtaukojen aikana
	☐	☐	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti)
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	
Luvan vastaan-ottaja	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys	

Nestekaasupolttimia ei saa jättää palamaan valvomatta; valvonta koskee myös kuumailmapuhaltimia. Työtaukojen aikana on huolehdittava tulityöpaikan vartioinnista. Korjaustöissä on otettava huomioon sade- ja sulamisvedestä aiheutuva vahingonvaara, jonka estämiseksi urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112