

Roosa Nevalainen

12.11.2024

kirjaamo@iisalmi.fi

Lausuntopyyntö 31.10.2024

Poikkeamishakemus lisäalassa 140-12-3-4, Kierrätyskatu 17

IIS/561/10.03.00.01/2024

Kiitämme yhteydenotosta.

Hanke-alueella ei sijaitse Savon Voima Verkko Oy:n jakeluverkkoa. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kuitenkin SVV:n 110 kV voimajohto.

Voimajohtopylväiden maadoitusten sijainti on selvítettävä jo suunnitteluvaiheessa ja suunniteltaessa on varmistettava etäisyysvaatimukset eri maadoitusjärjestelmien välillä. Myös mahdolliset jakeluverkon risteämät liittymiskaapelin kanssa on selvítettävä suunnitteluvaiheessa.

Ennen töiden aloittamista on työn toteuttajan pyydettyä verkkoyhtiöltä erillinen lausunto, josta selviää mm. etäisyysvaatimukset eri maadoitusjärjestelmien välillä.

Tämän hankkeen mahdollinen liittymäpiste on SVV:n suurjännitteisessä jakeluverkossa. Liittymän edellyttämä liittymissopimus liittymän ja SVV:n välillä on tehtävä hyvissä ajoin. Liittymän teknisen toteutuksen osalta on tehtävä tarvittavat selvitykset yhteistyössä SVV:n ja Fingridin kanssa. Lopullisesta liittymistehosta, liittymäaikataulusta, tarkasta liittymäpisteestä ja liittymän teknisestä ratkaisusta sovitaan erillisellä liittymissopimuksella, jossa huomioidaan verkon tilanne liittymishetkellä.

Jakeluverkkoon liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii Roosa Nevalainen p. 044 723 7203

Ystävällisin terveisin

Savon Voima Verkko Oy

Roosa Nevalainen
Hankesuunnittelija