

Saapui 3 / 10 20 19

IIS/154 / 10 / 03 / 02/00 / 2019



IISALMEN KAUPUNKI
Tekninen keskus

PÖYTÄKIRJA

1 / 3

3.10.2019

Tilaaaja

Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala
PL 10
74101 IISALMI

Projektinnumero:
KANG

Hanke

Kangaslammin koulun laajennus ja peruskorjaus

Kokousajankohta ja -paikka

Torstaina 3. lokakuuta 2019 klo 9:30, Kangaslammin koulu, Iisalmi

Läsnä

Osapuolilistan mukaisesti, liite 1

Takuutarkastus

1. Kokouksen avaus

Kari Hyyryläinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Takuutarkastuksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Kari Hyyryläinen.

2. Takuutarkastuksen sopimuksenmukaisuus

Todettiin, että tämä takuutarkastus koskee seuraavia urakoita:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| • Rakennusurakka | Sotkamon Rakennus Oy |
| • Putkiurakka | PeLVI Oy |
| • Ilmanvaihtourakka | Iisalmen Putkiasennus Oy |
| • Sähköurakka | SähköRami Oy |
| • Automaatiourakka | Caverion Oy |

Todettiin myös, että tämä tarkastus perustuu hankkeen 31.7.2017, 9.8.2017 ja 14.9.2017 pidettyihin vastaanottotarkastuksiin, jonka mukaan sivu-urakoiden osalta takuu-aika alkoi 31.7.2017 ja päättyi 30.7.2019. Rakennusurakkasuorituksen (pääurakka) osalta takuu-aika alkoi sisäpuolisten töiden osalta 9.8.2017 ja päättyi 8.8.2019 sekä ulkopuolisten töiden osalta takuu-aika alkoi 14.8.2017 ja päättyi 13.8.2019.

Todettiin, että tarkastus oli kutsuttu koolle sähköpostitse 18.9.2019 ja että se on sopimusten mukainen.



3. Urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet ja puutteet

Rakennusurakoitsija:

- Selvitettävä johtuuko rakennusvirheestä sadeveden kulkeutuminen liikuntasalin välinevarastoon.

Ilmanvaihtourakoitsija:

- selvittettävä IMS toiminta ja mahdollinen säätö

Automaatiourakoitsija:

- selvittettävä IMS toiminta ja mahdollinen säätö

4. Virheet tai puutteet, jotka eivät aiheuta seuraamuksia urakoitsijalle sekä syy tähän

Ei ollut.

5. Takuuajan huoltojen ja muiden takuutoimenpiteiden suorittaminen

IV:n viimeinen huolto tekemättä, muutoin toteutettu ohjelman mukaisesti. Takuuhuoltojen pöytäkirjat on toimitettava tilaajalle.

6. Mieliptide-eroavuudet

Ei ollut.

7. Takuuajan vakuuden palauttaminen

Takuuajan vakuudet palautetaan urakoitsijoille, kun kaikki seuraavat kohdat ovat toteutuneet:

- urakoitsija on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan,
- virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu ja
- takuu aika on päättynyt.

8. Takuutöiden suoritus

Takuutyöt ja huollot sovittiin suoritettavaksi viikolla 42 (14.10 – 18.10.2019). Päivittäinen työskentelyaika on arkinen kello 7.00 – 16.00.



9. Jälkitarkastus

Jälkitarkastus ja huollot kuitataan syyslomaviikon jälkeen (Sami Antikainen).

10. Muut asiat

Ilmanvaihdon tuloilmakammioiden lattioiden pinnoitetyyppi toimitettava tilaajalle.

11. Pöytäkirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen

Pöytäkirja tarkistetaan yleisten sopimusehtojen YSE98 77 §:n mukaisesti. Pöytäkirjan vahvistavat allekirjoituksellaan kokouksen puheenjohtaja sekä urakoitsijan edustajat.

Tämän takuutarkastuspöytäkirjan allekirjoituksellaan vahvistavat:

Kari Hyyryläinen,
Iisalmen kaupunki, Toimitilat

Petri Piirainen
Sotkamon Rakennus Oy

Veli-Matti Paldan
PeLVI Oy

Joni Juntunen
Iisalmen Putkiasennus Oy

Arto Sahlström
SähköRami Oy

Liitteet

Liite 1 Osanottajalista



LÄSNÄOLO-
LISTA
1 / 1

3.10.2019

Tilaaaja

Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala
PL 10
74101 IISALMI

Projektinumero:
KANG

Hanke

Kangaslammin koulun laajennus ja peruskorjaus

Kokousajankohta ja -paikka

Torstaina 3. lokakuuta 2019 klo 9:30, Kangaslammin koulu, Iisalmi

Läsnä

Nimi	Yritys
1. Kari Hännyläinen	Iisalmen kaupunki
2. Sami Antikainen	— 11 —
3. Hannu Hakkarainen	— 2 —
4. MATTI RÖNKKÖ	— 11 —
5. Ueli-Matti Paldan	PeLVI OY
6. Jarno Rinkkä	Iisalmen kaupunki
7. PETERI PIIRAINEN	SOTKAMON RAKENNUS OY
8. Antti Saksström	Sähkö Rami OY
9. JUHA KUMPULAINEN	INSTRO SAVOLAINEN OY
10. Markku Boman	Iisalmen kaupunki
11. Joni Juntunen	IISALMEN PUTKIASENNUS OY
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	